

SPECIFICAȚII TEHNICE

privind achiziția de « *Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru centralele termice, echipamentele rooftop și instalația aferentă acestora ce deserveșc imobile aparținând/administrate de Consiliul Județean Constanța* »

Prezentele specificații tehnice reprezintă cerințele tehnice necesare achiziționării de «Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru centralele termice, echipamentele rooftop și instalația aferentă acestora ce deserveșc imobile aparținând/administrate de Consiliul Județean Constanța ».

1. OBIECTUL ȘI DURATA ACHIZIȚIEI

Consiliul Județean Constanța dorește să achiziționeze «Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru centralele termice, echipamentele rooftop aferentă acestora ce deserveșc imobile aparținând/administrate de Consiliul Județean Constanța », până la data de 31.12.2018. Locațiile unde se vor presta serviciile de mentenanță preventivă și corectivă sunt după cum urmează: -

1. Pavilion Expozițional din B-dul Mamaia nr. 331 A, Municipiul Constanța.
2. Centrul de Excelență în Turism și Servicii TOMIS din str. Nicolae Titulescu nr. 32.
3. Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin din bd. Ferdinand nr. 56.

2. PREZENTAREA SERVICIULUI CE FACE OBIECTUL ACHIZIȚIEI

În cadrul contractului se vor executa lucrări de întreținere și reparație la:

- centralele termice, iar delimitarea acestora de sistemul de instalații este reprezentată de separatorul hidraulic;
- echipamente rooftop și instalația aferentă acestora.

Materialele puse în operă cu ocazia remedierilor vor fi decontate pe baza unui deviz ofertă aprobat de beneficiar, justificat prin oferte de prețuri însoțite de fișe tehnice de la furnizori pentru principalele materiale (manopera fiind inclusă în prețul contractului).

În condițiile în care devizul nu se aprobă, beneficiarul își rezervă dreptul de a-și achiziționa materialele ce urmează a fi puse în operă.

Decontarea lucrărilor se va efectua pentru operațiunile executate ce se regăsesc în Anexa 2 care face parte integrantă din prezentele specificații tehnice, în preț fiind cuprinse următoarele :

- deplasarea echipei de intervenție,
- verificarea parametrilor funcționali,
- operațiuni de revizie specifice,
- controale funcționale ale echipamentelor,
- constatarea eventualelor defecțiuni apărute,
- manoperă reparații și montare (înlocuire) diverse materiale.

Prestatorul are obligația de a stabili o linie telefonică non-stop la care să răspundă o persoană autorizată și care să asigure intervenția în caz de avarie în maxim 2 ore de la apel.

Operațiunile de revizie minime solicitate sunt cuprinse în Anexa 2 care face parte integrantă din prezentele specificații tehnice.

Echipamentele pentru care se solicită mentenanța sunt cuprinse în Anexa 1 care face parte integrantă din prezentele specificații tehnice.

3.DURATA ACHIZIȚIEI

Serviciile vor fi prestate începând cu data semnării contractului de către ambele părți, până la data de 31.12.2018.

4.CONDIȚII DE EXECUȚIE

1. Se vor executa lucrări de mentenanță preventivă la centralele termice (iar delimitarea acestora de sistemul de instalații este reprezentată de separatorul hidraulic), echipamentele rooftop și instalația aferentă acestora, conform Anexei 2, reviziile conform normelor în vigoare și recomandărilor producătorului sau la solicitarea beneficiarului ori de câte ori situația o impune;

2. Lucrările de mentenanță preventivă se vor executa în baza unui grafic stabilit de comun acord cu beneficiarul.

3. După efectuarea lucrărilor de mentenanță se va preda beneficiarului Nota de Constatare-P.V. de Intervenție care va descrie starea tehnică a echipamentului precum și propunerile concrete privind componentele (piesele) care se impun a fi schimbate în vederea unei funcționări optime a centralelor.

4. În cazul unei avarii care necesită reparații (inclusiv înlocuire de piese) se va întocmi de către prestator o notă de constatare cu recomandări, iar lucrarea va fi efectuată numai în baza unei note de comandă emisă de către beneficiar.

5. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

- Să respecte programul de lucru al beneficiarului și regulamentul intern de funcționare al acestuia;
- La începutul programului de lucru, să se prezinte la conducătorul compartimentului care urmărește derularea contractului;
- Să respecte legislația în vigoare privind activitatea care face obiectul contractului de prestări servicii;
- Prestatorul va răspunde material pentru pagubele pe care le produce beneficiarului din vina sa exclusivă;
- În caz de accident/avarie va anunța și solicita prezența reprezentantului beneficiarului;
- Reparațiile/reviziile, indiferent de tipul lor, vor fi efectuate în cel mai scurt timp;
- Prestatorul va efectua operațiunile de întreținere în mod regulat;
- În urma intervențiilor regulate să anunțe reprezentantul beneficiarului;
- Să asigure echipamentul de protecția muncii;

- Prestatorul răspunde de eventualele nerespectări ale angajaților săi privind obligațiile contractuale;
- Să respecte normele legale în vigoare de apărare împotriva incendiilor.

6. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

- să desemneze persoanele cu drept de control și recepție asupra modului de îndeplinire a contractului de către prestator ;
- să efectueze plata serviciului conform prevederilor contractului.

7. RECEPȚIA SERVICIILOR PRESTATE

După efectuarea lucrărilor de mentenanță , lunar se va preda beneficiarului un raport de activitate care va cuprinde serviciile (operațiunile) prestate pentru fiecare locație în parte, verificate și semnate fără obiecțiuni de către reprezentantul beneficiarului- persoană desemnată cu atribuții de administrare a imobilului respectiv.

Notele de constatare privind componentele (piesele) care se impun a fi înlocuite în vederea unei funcționări optime a centralelor termice – de asemenea verificate și semnate de către reprezentantul beneficiarului- persoană desemnată cu atribuții de administrare a imobilului respectiv, se vor preda în vederea soluționării într-un termen de maxim 5 zile de la întocmirea lor.

8. MODUL DE ÎNTOCMIRE A OFERTEI

Oferta tehnică

Oferta tehnică va fi întocmită cu respectarea cerințelor din prezentele specificații tehnice.

În cadrul propunerii tehnice, ofertanții vor prezenta o descriere amanunțită a activităților desfășurate prin care să se demonstreze modul de îndeplinire al cerințelor minime din prezentele specificații tehnice.

Societatea contractoare trebuie să fie autorizată ISCIR pentru instalare, montare și reparare echipamente sub presiune, conf. prescripțiilor tehnice : P.T.A1-2010 ; P.T. C9-2010; P.T. C11-2010; P.T. C2-2010.- cerință obligatorie pentru operațiunile care se efectuează la centralele termice (cazane apă caldă);

Este obligatorie asigurarea unui personal tehnic cu înaltă calificare (specializări și certificări pentru diferite tipuri de centrale termice și echipamente rooftop).

Oferta financiară

Pretul ofertei va fi înscris în formularul de ofertă care va avea anexat centralizatorul pe activități (fiecare activitate va fi evaluată la un preț care va include atât reviziile cât și intervențiile în caz de necesitate, conform celor solicitate în Anexa 1 și Anexa 2, pentru fiecare imobil în parte și care va cuprinde:

- Preț unitar ofertat exprimat în lei fără TVA pentru fiecare operațiune în parte (inclusiv pentru intervențiile în caz de necesitate);
- Valoarea totală exprimată în lei fără TVA.

9. MODALITATEA DE PLATĂ

Plata se va face în urma confirmării prestației, de către reprezentantul beneficiarului, în termen de 30 de zile de la înregistrarea facturii la Consiliul Județean Constanța, în funcție de disponibilitățile bugetare alocate.

10. PREȚUL CONTRACTULUI

- a. Prețul contractului se va exprima în lei.
- b. Pe parcursul îndeplinirii contractului prețul rămâne ferm.

11. MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII ȘI PSI

Prestatorul va respecta toate prevederile legale în vigoare în conformitate cu Legea 319/2006, actualizată privind protecția și securitatea muncii.

Respectarea normelor privind PSI conform Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr.262/2010 privind aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor.

12.DISPOZIȚII FINALE

Prestatorul va respecta regulamentul de funcționare interioară a beneficiarului;

Prestatorul este obligat sa ia toate măsurile organizatorice și tehnologice pentru respectarea strictă a prezentelor specificații tehnice;

Prestatorul este obligat să păstreze confidențialitatea referitor la documentația tehnică a instalațiilor interioare din sediile beneficiarului;

Prestatorul are obligația să presteze serviciile care fac obiectul contractului și în afara programului de lucru la solicitarea beneficiarului ori de câte ori situația o impune;

Rezilierea contractului se va face în conformitate cu clauzele contractuale stipulate în contract.

Propunem spre aprobare,

ANEXA 1

ECHIPAMENTE PENTRU CARE SE SOLICITĂ MENTENANȚA

« Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru centralele termice, echipamentele rooftop și instalația aferentă acestora ce deservește imobile aparținând/administrate de Consiliul Județean Constanța »

1. Pavilion Expozitional din B-dul Mamaia nr. 331 A, Municipiul Constanta.

NR. CRT.	DENUMIRE ARTICOL	U.M.	CANTITATEA
1	CENTRALA TERMICA - 2 cazane apă caldă 950 KW- - vas expansiune-4000 l-1 buc. - vas expansiune 1500 l – 1 buc.	BUC.	1
2	BOILER 2000 l	BUC	1
3	SUPAPE SIGURANȚĂ	BUC	6

2. Centrul de Excelență în Turism și Servicii TOMIS din str. Nicolae Titulescu nr. 32.

NR. CRT.	DENUMIRE ARTICOL	U.M.	CANTITATEA
1	CENTRALA TERMICA - 1 cazan apa calda 90 KW - 1 vas expansiune 100 l	buc.	1
2	BOILER -100 l	buc.	1

3. Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin din bd. Ferdinand nr. 56

NR. CRT.	DENUMIRE ARTICOL	U.M.	CANTITATEA
1	CENTRALA TERMICA - 1 cazan apă caldă 125 KW- - vas expansiune-100 l-1 buc. - vas expansiune 25 l – 1 buc.	BUC.	1
2	BOILER 100 l	BUC	1
3	Rooftop încălzire/răcire pe gaz	BUC	2
4	Instalația aferentă echipamente rooftop	BUC	1

ANEXA 2

Operațiuni de Revizie Minim Solicitate

« Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru centralele termice, echipamentele rooftop și instalația aferentă acestora ce deservesc imobile aparținând/administrate de Consiliul Județean Constanța »

I. PAVILIONUL EXPOZIȚIONAL CONSTANȚA – Bd Mamaia nr. 331A

NR. CRT.	DENUMIRE ARTICOL	LUCRARI CE URMEAZĂ A SE EFECTUA	NUMAR INTERVENȚII / AN
1	CENTRALA TERMICA -CAZANE DIN OTEL - 950 KW -2 BUC -ARZATOARE PE GAZ-2 BUC	Cazane din oțel-2 buc. -curățarea cazanului—(drumuri de fum, focar) -verificarea etanșeității cazanului -verificarea bunei funcționări a automatizării echipamentului -verificarea pompelor de circulație -verificarea tensiunii de alimentare -verificarea funcționării coșului de fum -verificarea vasului de expansiune Arzătoare pe gaz-2 buc. -verificarea tensiunii de alimentare -verificarea filtrului stabilizator de gaz -verificarea reglajelor la arzător cu ajutorul gaz-analizorului la echipamente de peste 50.000 kcal/h -verificarea și reglarea electrozilor de aprindere și ionizare -verificarea electrovalvelor și a dispozitivelor de siguranță -verificarea presostatelor de aer și gaz -verificarea funcționării blocului de comandă și simularea avariilor -verificarea filtrului stabilizator de gaz.	De două ori și de câte ori este nevoie la solicitare Conf. prescripțiilor ISCIR Pentru echipamentele unde legislația în vigoare prevede obligativitatea legalizării funcționării de către personalul autorizat ISCIR la interval de 2 (doi) ani , revizia periodică va fi înlocuită de verificarea periodică în vederea prelungirii Autorizării de funcționare a echipamentului.
2.	BOILER 2000 L- 1 BUC	-operare / mentenanță - curățare filtru impurități	De două ori și de câte ori este nevoie la solicitare

		-operare / mentenanță circuit primar - intervenție în caz de necesitate	
3	SUPAPE SIGURANȚĂ - 6 BUC.	-tarare	O dată și de câte ori este nevoie la solicitare Conf. prescripțiilor ISCIR Pentru echipamentele unde legislația în vigoare prevede obligativitatea legalizării funcționării de către personalul autorizat ISCIR la interval de 2 (doi) ani , revizia periodică va fi înlocuită de verificarea periodică în vederea prelungirii Autorizării de funcționare a echipamentului.

II CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN TURISM ȘI SERVICII TOMIS - Str. Nicolae Titulescu nr. 32.

NR. CRT.	DENUMIRE ARTICOL	LUCRARI CE URMEAZĂ A SE EFECTUA	NUMAR INTERVENȚII / AN
1	CENTRALA TERMICA - 1 cazan apă caldă 90 KW-	Cazane din oțel-1 buc. -curățarea cazanului— -verificarea etanșeității cazanului -verificarea bunei funcționări a automatizării echipamentului -verificarea pompelor de circulație -verificarea tensiunii de alimentare -verificarea funcționării coșului de fum -verificarea vasului de expansiune	De două ori și de câte ori este nevoie la solicitare Conf. prescripțiilor ISCIR Pentru echipamentele unde legislația în vigoare prevede obligativitatea legalizării funcționării de către personalul autorizat ISCIR la interval de 2 (doi) ani , revizia periodică va fi înlocuită de verificarea periodică în vederea prelungirii Autorizării de funcționare a echipamentului.

2	BOILER 100 I	-operare / mentenanță - intervenție în caz de necesitate	De două ori și de câte ori este nevoie la solicitare

III. CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL EDUCATIV PENTRU TINERET JEAN CONSTANTIN – Bd. Ferdinand nr. 56

NR. CRT.	DENUMIRE ARTICOL	LUCRARI CE URMEAZĂ A SE EFECTUA	NUMAR INTERVENȚII / AN
1	CENTRALA TERMICA - 1 cazan apă caldă 125 KW-	Cazane din oțel-1 buc. -curățarea cazanului— -verificarea etanșeității cazanului -verificarea bunei funcționări a automatizării echipamentului -verificarea pompelor de circulație -verificarea tensiunii de alimentare -verificarea funcționării coșului de fum -verificarea vasului de expansiune	De două ori și de câte ori este nevoie la solicitare Conf. prescripțiilor ISCIR Pentru echipamentele unde legislația în vigoare prevede obligativitatea legalizării funcționării de către personalul autorizat ISCIR la interval de 2 (doi) ani , revizia periodică va fi înlocuită de verificarea periodică în vederea prelungirii Autorizării de funcționare a echipamentului.
2	BOILER 100 I	-operare / mentenanță - intervenție în caz de necesitate	De două ori și de câte ori este nevoie la solicitare
3	Rooftop încălzire/răcire pe gaz și instalația aferentă	-operare/mentenanță -curățare condensatoare -verificare circuit frigorific -verificare / mentenanță circuit hidraulic Sistemul de distribuție	De două ori și de câte ori este nevoie la solicitare Conf. prescripțiilor ISCIR Pentru echipamentele unde legislația în vigoare prevede obligativitatea legalizării funcționării de către personalul autorizat ISCIR la interval de 2 (doi) ani , revizia periodică va fi înlocuită

		<ul style="list-style-type: none"> - operare/mentenanță pompe răcire - operare / mentenanță distribuitoare -curatare filtre -curatare baterii răcire/încălzire -verificare / mentenanță circuit hidraulic -curățare/înlocuire filtre -verificare tablou automatizare -verificare ventilatoare -curățare filtre - verificare vane/robineți -verificare telecomandă - intervenție în caz de necesitate 	<p>de verificare periodică în vederea prelungirii Autorizării de funcționare a echipamentului.</p>
--	--	--	--

Direcția Generală Administrare Domeniul
Public și Privat - Autoritatea Județeană de Transport