



Nr. 26183/ 04.10.2018

CLARIFICĂRI

Referitor: Anunț SEAP nr. ADV 1038564- Achiziționare aparate de aer condiționat

Clarificare 1

Vă rog să ne transmiteți care este lungimea aproximativă a traseelor frigorifice, pentru aparatele de aer condiționat cu capacitatea de 9000 BTU și 12000 BTU.

Raspuns 1.

Astfel cum s-a menționat în specificațiile tehnice publicate în cadrul anunțului de pe site-ul Consiliului Județean Constanța, www.cjc.ro, secțiunea Anunțuri, Achiziții publice, Anunțuri Achiziții, aparatele vor avea fiecare:

- Kit instalare inclus în prețul montajului, de 3 ml/ aparat;
- Kit instalare suplimentar de 3,5 ml/ aparat.