



Nr. 27623/ 15.10.2020

CLARIFICĂRI

Referitor: *Achizitia de piese componente necesare inlocuirii unui numar de 15 radiatoare din fonta aferente instalatiei de incalzire a imobilului Palat Administrativ situat in Municipiul Constanta, b-dul Tomis nr.51*

Clarificare 1

„Referitor la anuntul postat pe site-ul dvs. Achizitia de piese componente necesare inlocuirii unui numar de 15 radiatoare din fonta aferente instalatiei de incalzire a imobilului Palat Administrativ situat in Municipiul Constanta, b-dul Tomis nr.51, va rugam sa specificati urmatoarele:

1. Cantitatea necesara fiecarei pozitii din – Material marunt (banda teflonata, calti, pasta imbinare, panza flex).
2. Dimensiunile si cantitatile pentru fittinguri PPR (mufe, coturi, reductie, mufa mixta)”

Raspuns 1.

1.Cantitățile de material mărunț cum ar fi: banda de teflon, pasta de îmbinare și păpușa câlți sunt de necesare etanșării elementelor de îmbinare metalice ale instalației, pânza de flex utilizată la tăierea diferitelor elemente metalice componente ale ansamblului corp încălzire. Aceste materiale au o valoare neglijabilă în raport cu întreaga investiție și va fi inclusă în prețul oferat. Funcție de tehnologia de execuție a ofertantului această valoare poate varia sensibil.

2.Dimensiunea mufelor, coturilor și ale altor elemente de îmbinare din PPR este 20 mm (ca și conducta PPR care va fi montată). Cantitățile aferente acestor componente se pot determina consultând Normele de deviz – volumul I – instalații termice pentru conducte din PPR. Cantitatea necesară de fittinguri din PPR se raportează la lungimea de conductă solicitată prin specificațiile tehnice.