

LISTĂ

OPERAȚIUNI DE MENTENANȚĂ MINIME EFECTUATE PERIODIC

interval estimat martie-decembrie 2020

IMOBIL : CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA – Bd. Tomis, nr.51 (suprafața 2731 mp)			
Nr. crt.	Denumire operațiune	Nr. de verificări	Periodicitate
1	Verificare integritate aparataj (comutatoare, prize, corpuri de iluminat)	10	lunar
2	Verificare tablouri electrice, sigurante, contacte, relee, contactori, intrerupatoare	5	la 2 luni
3	Verificare instalatie electrica si legaturi electrice	5	la 2 luni
4	Verificare legaturi echipotentiale	4	la 3 luni
5	Verificare circuite principale de forta	4	la 3 luni
6	Verificarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant	2	la 6 luni
7	Verificarea instalatiilor de paratrasnet	2	la 6 luni

IMOBIL L4 al. Magnoliei. Nr. 2, bl. L4 (supr.1956 mp), birouri+ holuri si casa scarii parter-et.4)			
Nr. crt.	Denumire operațiune	Nr. de verificări	Periodicitate
1	Verificare integritate aparataj (comutatoare, prize, corpuri de iluminat)	10	lunar
2	Verificare tablouri electrice, sigurante, contacte, relee, contactori, intrerupatoare	5	la 2 luni
3	Verificare instalatie electrica si legaturi electrice	5	la 2 luni
4	Verificare legaturi echipotentiale	4	la 3 luni
5	Verificare circuite principale de forta	4	la 3 luni
6	Verificarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant	2	la 6 luni

IMOBIL : Biblioteca Mică CORP X+V - Mircea cel Bătrân, nr.106			
Nr. crt.	Denumire operațiune	Nr. de verificări	Periodicitate
1	Verificare integritate aparataj (comutatoare, prize, corpuri de iluminat)	10	lunar
2	Verificare tablouri electrice, sigurante, contacte, relee, contactori, intrerupatoare	5	la 2 luni

3	Verificare instalatie electrica si legaturi electrice	5	la 2 luni
4	Verificare legaturi echipotentiale	4	la 3 luni
5	Verificare circuite principale de forta	4	la 3 luni
6	Verificarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant	2	la 6 luni

IMOBIL : Pavilion Expozitional Constanța (suprafața 6552 mp)			
Nr. crt.	Denumire operațiune	Nr. de verificări	Periodicitate
1	Verificare integritate aparataj (comutatoare, prize, corpuri de iluminat)	10	lunar
2	Verificare tablouri electrice, sigurante, contacte, relee, contactori, intrerupatoare	5	la 2 luni
3	Verificare instalatie electrica si legaturi electrice	5	la 2 luni
4	Verificare legaturi echipotentiale	4	la 3 luni
5	Verificare circuite principale de forta	4	la 3 luni
6	Verificarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant	2	la 6 luni
7	Verificarea instalatiilor de paratrasnet	2	la 6 luni
8	Verificare aparataj MT (celule MT, trafo putere)	1	la 12 luni

se va face o data in cadrul contractului pana la finele anului 2020

IMOBIL : Centrul Militar Zonal (suprafata 3600 mp)			
Nr. crt.	Denumire operatiune	Nr. de verificări	Periodicitate
1	Verificare integritate aparataj (comutatoare, prize, corpuri de iluminat)	10	lunar
2	Verificare tablouri electrice, sigurante, contacte, relee, contactori, intrerupatoare	5	la 2 luni
3	Verificare instalatie electrica si legaturi electrice	5	la 2 luni
4	Verificare legaturi echipotentiale	4	la 3 luni
5	Verificare circuite principale de forta	4	la 3 luni
6	Verificarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant	2	la 6 luni
7	Verificarea instalatiilor de paratrasnet	2	la 6 luni

IMOBIL : Centrul pentru Excelență în Turism (suprafata 858 mp)			
Nr. crt.	Denumire operatiune	Nr. de verificări	Periodicitate
1	Verificare integritate aparataj (comutatoare, prize, corpuri de iluminat)	10	lunar
2	Verificare tablouri electrice, sigurante, contacte, relee, contactori, intrerupatoare	5	la 2 luni
3	Verificare instalatie electrica si legaturi electrice	5	la 2 luni
4	Verificare legaturi echipotentiale	4	la 3 luni
5	Verificare circuite principale de forta	4	la 3 luni
6	Verificarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant	2	la 6 luni

STAȚIE SORTARE DEȘEURI RECICLABILE TORTOMAN ȘI STAȚIE TMB TORTOMAN			
Nr. crt.	Denumire operatiune	Nr. de verificări	Periodicitate
1	Verificare tablouri electrice, sigurante, contacte, relee, contactori, intrerupatoare	2	la 6 luni
2	Verificarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant	2	la 6 luni
3	Verificare aparataj MT (celule MT, trafo putere)	1	la 12 luni

se va face o data in cadrul contractului pana la finele anului 2020

DEPOZIT URBAN NECONFORM DE DEȘEURI TECHIRGHIOI			
Nr. crt.	Denumire operatiune	Nr. de verificări	Periodicitate
1	Verificare tablouri electrice, sigurante, contacte, relee, contactori, intrerupatoare	2	la 6 luni

2	Verificarea rezistenței de dispersie a prizelor de pamant	2	la 6 luni
---	-----------------------------------------------------------	---	-----------

DEPOZIT URBAN NECONFORM DE DEȘURI MURFATLAR

Nr. crt.	Denumire operațiune	Nr. de verificări	Periodicitate
1	Verificare tablouri electrice, sigurante, contacte, relee, contactori, intrerupatoare	2	la 6 luni
2	Verificarea rezistenței de dispersie a prizelor de pamant	2	la 6 luni

DEPOZIT URBAN NECONFORM DE DEȘURI MEDGIDIA

Nr. crt.	Denumire operațiune	Nr. de verificări	Periodicitate
1	Verificare tablouri electrice, sigurante, contacte, relee, contactori, intrerupatoare	2	la 6 luni
2	Verificarea rezistenței de dispersie a prizelor de pamant	2	la 6 luni

DEPOZIT URBAN NECONFORM DE DEȘURI CERNAVODĂ

Nr. crt.	Denumire operațiune	Nr. de verificări	Periodicitate
1	Verificare tablouri electrice, sigurante, contacte, relee, contactori, intrerupatoare	2	la 6 luni
2	Verificarea rezistenței de dispersie a prizelor de pamant	2	la 6 luni

DEPOZIT URBAN NECONFORM DE DEȘURI HÂRȘOVA ȘI STAȚIE TRANSFER HÂRȘOVA

Nr. crt.	Denumire operațiune	Nr. de verificări	Periodicitate
1	Verificare tablouri electrice, siguranțe, contacte, relee, contactori, întrerupătoare	2	la 6 luni
2	Verificarea rezistenței de dispersie a prizelor de pamant	2	la 6 luni

STAȚIE DE TRANSFER DEȘURI DELENI

Nr. crt.	Denumire operațiune	Nr. de verificări	Periodicitate
1	Verificare tablouri electrice, siguranțe, contacte, relee, contactori, întrerupătoare	2	la 6 luni
2	Verificarea rezistenței de dispersie a prizelor de pamant	2	la 6 luni

STAȚIE DE SORTARE A DEȘURILOR RECICLABILE OVIDIU ȘI STAȚIE TMB OVIDIU

Nr. crt.	Denumire operațiune	Nr. de verificări	Periodicitate
1	Verificare tablouri electrice, siguranțe, contacte, relee, contactori, întrerupătoare	2	la 6 luni

2	Verificarea rezistenței de dispersie a prizelor de pamant	2	la 6 luni
3	Verificare aparataj MT (celule MT, trafo putere)	1	la 12 luni

se va face o data in cadrul contractului pana la finele anului 2020

BAZĂ SALVARE ACVATICĂ VAMA VECHE			
Nr. crt.	Denumire operațiune	Nr. de verificări	Periodicitate
1	Verificare tablouri electrice, sigurante, contacte, relee, contactori, intrerupatoare	2	la 6 luni
2	Verificarea rezistenței de dispersie a prizelor de pamant	2	la 6 luni

BAZĂ SALVARE ACVATICĂ NEPTUN			
Nr. crt.	Denumire operațiune	Nr. de verificări	Periodicitate
1	Verificare tablouri electrice, sigurante, contacte, relee, contactori, intrerupatoare	2	la 6 luni
2	Verificarea rezistenței de dispersie a prizelor de pamant	2	la 6 luni

BAZĂ SALVARE ACVATICĂ CAZINOU EFORIE SUD			
Nr. crt.	Denumire operațiune	Nr. de verificări	Periodicitate
1	Verificare tablouri electrice, sigurante, contacte, relee, contactori, intrerupatoare	2	la 6 luni
2	Verificarea rezistenței de dispersie a prizelor de pamant	2	la 6 luni

BAZĂ SALVARE ACVATICĂ BELONA EFORIE NORD			
Nr. crt.	Denumire operațiune	Nr. de verificări	Periodicitate
1	Verificare tablouri electrice, sigurante, contacte, relee, contactori, intrerupatoare	2	la 6 luni
2	Verificarea rezistenței de dispersie a prizelor de pamant	2	la 6 luni

BAZĂ SALVARE ACVATICĂ MODERN CONSTAȚA			
Nr. crt.	Denumire operațiune	Nr. de verificări	Periodicitate
1	Verificare tablouri electrice, siguranțe, contacte, relee, contactori, întrerupătoare	2	la 6 luni
2	Verificarea rezistenței de dispersie a prizelor de pamant	2	la 6 luni

BAZĂ SALVARE ACVATICĂ AZUR MAMAIA			
Nr. crt.	Denumire operațiune	Nr. de verificări	Periodicitate

1	Verificare tablouri electrice, siguranțe, contacte, relee, contactori, întrerupătoare	2	la 6 luni
2	Verificarea rezistenței de dispersie a prizelor de pamant	2	la 6 luni

BAZĂ SALVARE ACVATICĂ ENIGMA MAMAIA			
--------------------------------------------	--	--	--

Nr. crt.	Denumire operațiune	Nr. de verificări	Periodicitate
1	Verificare tablouri electrice, siguranțe, contacte, relee, contactori, întrerupătoare	2	la 6 luni
2	Verificarea rezistenței de dispersie a prizelor de pamant	2	la 6 luni

BAZĂ SIND NĂVODARI			
---------------------------	--	--	--

Nr. crt.	Denumire operațiune	Nr. de verificări	Periodicitate
1	Verificare tablouri electrice, siguranțe, contacte, relee, contactori, întrerupătoare	2	la 6 luni
2	Verificarea rezistenței de dispersie a prizelor de pamant	2	la 6 luni