



Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

Domnului președinte Mihai LUPU

Mun. Constanța, bd. Tomis nr. 51, jud. Constanța

Telefon: 0241488475

Stimate domnule președinte,

Ca urmare a cererii dumneavoastră, înregistrată la secretariatul inspectoratului cu numărul **3728136** în data de 06.07.2022, referitoare la emiterea unui punct de vedere tehnic de specialitate privind securitatea la incendiu (respectiv stabilirea necesității solicitării și obținerii unui aviz de securitate la incendiu) pentru obiectivul „**construire corp nou urgențe / traumatologie – Spitalul Clinic Județean de Urgență <<SF Apostol Andrei>> Constanța, regim de înălțime D+P+5E+platformă heliport-FAZA STUDIU DE FEZABILITATE**”, propus a fi realizat în mun. Constanța, bd. Tomis nr. 145, lot 2/2, nr. cad. 216871, **conform C.U. nr. 1050/30.05.2021, din analiza conținutului acesteia și a documentelor anexate¹**, în temeiul *H.G.R. nr. 1492/2004*, vă comunicăm următoarele:

- clădirea analizată face obiectul prevederilor HG 571/2016, anexa 1, pct. II, lit. d), astfel că, potrivit prevederilor art. 30 din Legea nr. 307/2006 este obligatorie solicitarea și obținerea avizului de securitate la incendiu (faza SF sau faza DTAC), pe baza documentelor prevăzute în anexa 2, nr. crt. 1 la OMAI 129/2016;
- având în vedere prevederile art. 30(3) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, investitorul poate opta pentru obținerea avizului de securitate la incendiu la această fază (studiu de fezabilitate); respectivul aviz se va

¹ prezentul punct de vedere este concluzia exclusivă a analizării documentelor prezentate și a celor declarate de dumneavoastră; în cazul în care au fost emise (potrivit competențelor legale) și alte documente (relevante pentru situația analizată și care nu au fost anexate solicitării), prezentul punct de vedere își pierde valabilitatea.

solicita pe baza documentelor menționate mai sus – care vor trebui să îndeplinească toate condițiile prevăzute în respectivele norme (avizul emis va face parte din documentația tehnică – studiu de fezabilitate);

- la solicitarea avizului de securitate la incendiu veți avea în vedere și prevederile cap. II, secțiunea 1 din normele metodologice menționate mai sus.

În completarea celor de mai sus, vă punem în atenție și necesitatea respectării prevederilor art. 5,6,19,23 din *Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor*.

Astfel, vă așteptăm pentru ridicarea prezentului răspuns, în original, de la sediul II al inspectoratului județean, din mun. Constanța, b-dul. Tomis, nr. 51, etaj 3, incintă Primăria Municipiului Constanța, în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 08.00 – 16.00.

INSPECTOR SEF

Colonel

dr. ing. Mihail **ȘARANDEI**

