



**Transelectrica\***

Societate Administrată în Sistem Dualist

TRANSELECTRICA S.A.	
SUCURSALA DE TRANSPORT CONSTANȚA	
INTRARE / IEȘIRE	01. MAR. 2017
NR. <i>274</i>	DATA

Către,

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANTA**

**prin Viorel CREANGA - manager proiect**


B-dul Tomis, nr. 51, mun. Constanta, jud. Constanta

**Sucursala de Transport Constanța**

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice  
București, România  
Căminul Național de Transport al Energiei Electrice  
Strada 13 Iunie 1947, București  
Tel: 0211 410 1000, Fax: 0211 410 1001  
www.energetica.ro

Aprobat,  
Director

**Marjan VAJU**



Referitor la **cererea de aviz de amplasament**, înregistrata la S.T. Constanța cu nr. 1542 din 03.02.2016 pentru **obiectivul**: „Construire drum de acces 380 ml, la statia de sortare deseuri si statia TMB Ovidiu”, in extravilan, Np 209/1, oras Ovidiu (teren aflat in administrarea C.J. Constanta prin HCJ nr.27/27.11.2005), jud.Constanta, conform certificatului de urbanism nr. 345/28.09.2016 emis de Primaria Orasului Ovidiu, judetul Constanta

În urma analizării documentației primite nu suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite:

**AVIZ DE AMPLASAMENT NEFAVORABIL NR. 2/2017**

cu următoarele precizări :

1. Obiectivul constă in construirea unui drum de acces la statia de sortare deseuri si statia TMB Ovidiu, extravilan Np 209/1, oras Ovidiu, jud.Constanta. Drumul se afla in domeniul public al orasului Ovidiu si se desprinde din drumul de exploatare de pe malul stang al canalului Poarta Alba-Midia Navodari, drum ce se afla in administrarea Consiliului Judetean Constanta. In zona in care se realizeaza obiectivul se afla LEA 400kV Constanta Nord-Tariverde din gestiunea C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., Sucursala Constanta, la o distanta mai mica decât cea impusa de normele tehnice in vigoare si nu sunt indeplinite toate conditiile de siguranta prevazute de acestea.


Situatia existenta:

- Lungimea totala a drumului este de 380m;
- Conform coordonatelor STEREO 1970 transmise si a planurilor mentionate in aviz, drumul proiectat **subtraverseaza** linia simplu circuit LEA 400 kV Constanta Nord -









**Transelectrica\***  
Societate Administrată în Sistem Dualist

## Sucursala de Transport Constanța

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice  
București, Axa Nord-Est, Calea București nr. 142, Tel: 0040 21 404 0000  
Căminul nr. 10, Calea București nr. 142, Tel: 0040 21 404 0000  
E-mail: info@trnselectrica.ro, contact@trnselectrica.ro, Tel: 0040 21 404 0000  
www.trnselectrica.ro

9. Costul lucrarilor care se vor stabili in studiul de solutie inclusiv despagubirile datorate detinatorilor de terenuri afectate de executia lucrarilor vor fi suportate de solicitant.
10. În zonă există instalații electrice ce nu aparțin C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.
11. Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, a normelor tehnice și de securitate și sănătate a muncii, a mediului și siguranța instalațiilor specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de altă natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.
12. Se vor respecta prevederile legale în vigoare referitoare la dreptul de uz și servitute asupra terenurilor în perioada executării lucrărilor de mentenanță / investiții la instalațiile C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. conform Legii energiei și gazelor naturale nr. 123/2012 cu completările și modificările ulterioare.
13. Este interzisă desfășurarea de activități în zonele de protecție și siguranță care afectează funcționarea instalațiilor C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. conform Legii energiei și gazelor naturale nr. 123/2012 cu completările și modificările ulterioare.
14. C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. nu este responsabilă pentru nici un tip de accidente sau pagube produse ca urmare a desfășurării de activități/circulației în zona de protecție și siguranță a instalațiilor C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A. aflate în apropierea amplasamentului propus.
15. Prezentul aviz are anexat 4 planuri de situație vizate C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. - Sucursala Transport Constanta, din care doua la solicitant și doua la emitent.
16. Tariful de emitere a avizului de amplasament s-a achitat cu chitanța nr. TEL\_CT nr. 01\_017/21.02.2017

Avizat,

Director Tehnic

Niculae BALTĂ

Verificat,

Sef Serviciu Tehnic,

Mihai VLAD

Intocmit,

Responsabil emitere AA

Cristina STANCU

C. Stancu

