



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA



CABINET PREȘEDINTE

SPECIFICATII TEHNICE

Achiziție servicii verificare centrale termice „Pavilion Expozițional” B-dul Mamaia nr. 331A

Pavilionul Expozițional are în dotare două centrale termice (cazane de apă caldă):

- **Cazan apă caldă** / Vitoplex 100, Producator VIESSMANN - Nr. fabricație 7192486800031109/2007 (Putere=950 Kw, Presiune maximă=6 bari, Temperatură maximă=110°C, Combustibil=GN), Nr. înregistrare IT ISCIR Constanța – CTA 3970

- **Cazan apă caldă** / Vitoplex 100, Producator VIESSMANN - Nr. fabricație 7192486800031106/2007 (Putere=950 Kw, Presiune maximă=6 bari, Temperatură maximă=110°C, Combustibil=GN), Nr. înregistrare IT ISCIR Constanța – CTA 3857

Pentru funcționarea acestora este necesară reautorizarea acestora de către CNCIR filiala Constanța. Autorizarea se poate efectua având la bază următoarele documente:

- Autorizațiile vizate la zi/ în termen ale persoanelor responsabile (firmă mentenanță, operator RSVTI, fochist)

- Documentația tehnică de însoțire a dispozitivelor de siguranță (supapele); buletinul de verificare/reglare a supapelor de siguranță emis de o persoană juridică autorizată conform prescripției tehnice aplicabile, dacă de la data construirii/reglării a trecut o perioadă mai mare de 1 an de zile și dacă producătorul dispozitivelor de siguranță nu prevede o altă perioadă de valabilitate a reglării;

-Revizia interioară conform capitolului V, secțiunea a 2-a, conform PT C9/2010;

-Încercarea la presiune hidraulică conform capitolului V, secțiunea a 3-a, conform PT C9/2010;

-Încercarea la cald conform art. 28; modul de efectuare a verificărilor și încercărilor și documentele care se întocmesc trebuie să fie conform prevederilor prescripției tehnice care reglementează activitățile în domeniul instalațiilor de ardere și automatizare;

-Verificarea existenței registrului de supraveghere.

Având în vedere scadența depășită a autorizării cazanului 3857 - 19.06.2017, și a cazanului 3970 – 10.04.2017 vă aducem la cunoștință necesitatea achiziției serviciilor de revizie tehnică și verificare periodică în vederea autorizării CNCIR a următoarelor:

-**Cazan apă caldă**/ Vitoplex 100, Producator VIESSMANN- Nr. fabricație 7192486800031109/2007(Putere=950 Kw, Presiune maximă - 6 bari, Temperatură maximă=110°C, Combustibil=GN), Nr. înregistrare IT ISCIR Constanța – CTA 3970 – 1 buc.

-Cazan apă caldă/ Vitoplex 100, Producator VIESSMANN- Nr. fabricație 7192486800031106/2007(Putere=950 Kw, Presiune maximă - 6 bari, Temperatură maximă=110°C, Combustibil=GN), Nr. înregistrare IT ISCIR Constanța – CTA 3857 – 1 buc.

- Supapă de siguranță cu arc Lesser DN40 / 64 PN 16 – 4 buc.

Lucrarile mai sus mentionate trebuie executate de operatori autorizati ISCIR pentru revizii cazane apa calda cu puterea mai mare de 400 kw, PT C9/2010 si autorizati ISCIR conform PT C7/2010. La inspectia CNCIR prezenta operatorului care executa aceste lucrari este obligatorie. Termen de executie 10 zile de la primirea comenzii.