



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ FINANCIARĂ
SERVICIUL ACHIZIȚII, ANALIZĂ PIAȚĂ, URMĂRIRE CONTRACTE



Bd. Tomis nr. 51, Constanța – 900725 • Tel. : 0241-488.413 / Fax : 0241-488.411 • e-mail: licitatii@cjc.ro

SERVICIUL ACHIZIȚII, ANALIZĂ PIAȚĂ, URMĂRIRE CONTRACTE

CATRE TOTI OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

Urmare solicitarii de clarificări din partea unui operator economic, va aducem la cunostinta urmatoarele:

Referitor: Solicitare clarificări pentru anunț selecție oferte „„Lucrări de refacere a hidroizolației cu membrană termosudabilă la imobile aparținând/administrate de Consiliul Județean Constanța””.

Pentru întocmirea unei oferte obiective, vă rugăm să ne transmiteți clarificări la următoarele:

Intrebare 1 : Pagina 12, sub 7 Caietul de sarcini: Cantitățile înscrise în caietul de sarcini ca și încadrare nu pot fi modificate, întocmite sau trecute cu valoarea 0 (zero) se citește probabil echivalent din listele de cantități, vă rugăm să ne transmiteți cu ce program lucrați sau dacă pot fi echivalate cu articolele din Doclib, program aprobat la nivel național, cu articole pentru aceleași activități.

Raspuns 1 :

Estimarea a fost realizată din istoric, respectiv lucrări similare deja executate și recepționate, nefiind utilizat un program.

Întrebare 2. Corelarea dintre Lista de activități și Caietul de sarcini:

- **Art. 1. Desfacere jgheaburi, burlane, glafuri, pazii, etc. articolul este doar pentru demontare. Se remontează sau se pun noi. Care este articolul corespondent?**
- **Art. 6 Izolații hidrof cu membrane bituminoase 2 straturi, sunt corespondente str. 1 inf. Film polietilenă termofuzabilă și str. 2 cu protecție de ardezie. În caietul de sarcini este cerința și pentru aplicare barieră contra vaporilor și a stratului de difuzie (pag. 5); Solicităm clarificare de corespondent din Lista de cantități;**

Raspuns 2 : La demontare jgheaburi, burlane etc-nu se remontează, nu se pun noi.

La art. 6 primul strat cel fara ardezie este si bariera de vaporii.