



**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**  
**DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO FINANCIARĂ**  
**SERVICIUL ACHIZIȚII, ANALIZĂ PIAȚĂ, URMĂRIRE CONTRACTE**



---

Bd. Tomis nr. 51, Constanța – 900725 • Tel. : 0241-488.413 / Fax : 0241-488.411 • e-mail: licitatii@cjc.ro

---

SERVICIUL ACHIZIȚII, ANALIZĂ PIAȚĂ, URMĂRIRE CONTRACTE

**CATRE TOTI OPERATORII ECONOMICI INTERESATI**

Urmare solicitarii de clarificări din partea unui operator economic, va aducem la cunostinta urmatoarele:

*Referitor: Anunț selecție oferte „,Lucrări de refacere a hidroizolației cu membrană termosudabilă la imobile aparținând/administrate de Consiliul Județean Constanța”.*

*Intrebare: La vizitarea amplasamentului specific lotului 2, terasa Pavilion Expozițional, s-a constatat că terasa este hidroizolată cu spumă poliuretanică aplicată prin spray-ere, cu peliculizare de protecție ulterioară cu vopsea/eil pe bază de bronz aluminiu (probabil cu rezistență la UV). Dat fiind stadiul avansat de degradare a acestei hidroizolații, se impune decopertarea totală a acesteia, cea care duce la modificarea/adaugarea unor activități/articole de deviz adecvate în acest sens, precum și o modificare a termenelor de execuție.*

*În acest context, se va modifica în mod adecvat Caietul de sarcini sau aceste activități/cantități suplimentare vor face obiectul reglementării prin acte adiționale (de exemplu, așa cum se precizează în caietul de sarcini, capitolul 15 și capitolul 16)? În mod asemănător se va proceda și în cazul eventualității unor neconcordanțe între situația reală din teren și cea specificată în caietul de sarcini?*

**Raspuns:** Au fost luate in calcul aceste aspecte, respectiv peste spuma poliuretanică se toarna șapa și mai apoi celelalte straturi.

Consideram ca au fost luate in calcul toate cantitatile si operatiunile necesare executarii corespunzatoare a lucrarilor.