

ANEXA 2

Menținere statii de pompare pentru incendiu

Fișa de lucrări

- verificare vizuală generală
- verificare parametri de funcționare pompe-pornire manuală și automată a pompelor-săptămânal;
- verificare grad de coroziune
-) • verificare/manevre vane și robinete
- verificare racorduri
- verificare suporți de fixare componente
- verificare rezervă de apă și nivel
- verificare vas de expansiune
- verificarea aparatelor de măsură și control
- verificare tablouri de comandă
- teste de funcționare
- verificare metrologică aparate de măsură și control (manometre) din instalație;
- se vor aplica marcaje cu vopsea culoare roșie sau etichete autoadezive pe elementele supuse reviziei;
-) • completare Raport revizie instalație de stingere incendiu.
- verificare rezervor de apă interior și vane de alimentare rezervor (plutitor) curățare;
- verificarea stării tehnice a electropompelor pentru stingerea incendiilor care se află în dotarea stațiilor de pompe pentru incendiu și a tabloului electric și fortă a electropompelor, astfel încat acestea să se afle permanent în stare de funcționare la parametrii de fiabilitate prestabilii și în raport cu, condițiile/cerințele stabilite de către proiectant

Menținere hidranti interior/exteriori

Fișă de luerări

- verificare vizuală generală
- verificare grad de coroziune
- verificare furtune
- verificarea ajutajelor de refulare
- verificare/manevre robineti
- verificare capete de conexiune
- verificare garnituri de etanșeitate
- verificarea cutiilor hidrant (coroziune, deschidere usă, integritate geam, funcționare rolă);
- verificarea indicatorilor și a etichetelor
- verificarea dotării cu chei de acționare
- curățare, revopsire ungere;
- la hidranții exteriori se va ridica la nivelul terenului cutia de hidrant, se va lubrifia vana, se vor pregăti pentru sezonul rece;
- hidranții de incendiu interior/exteriori se vor marca conform prevederilor legislației în vigoare